

LEGENDA:

RS - Proj. rozdzielnica szafowa KRSN-P2/2F-NH2/R-NH00/F
Rezystancja uziemienia rozdzielnicy: R≤30Ω
WP nr P/23/072111 z dnia 03-11-2023r.

K - Proj. YAKXs4x120mm^2; $L_{WYKAJNII}$=515m/534m.

R_9 - Proj. rura ochronna DVR110; L_{DVR110}=6,0m.

R_{10} - Proj. rura ochronna DVR110; L_{DVR110}=5,0m.

R_{11} - Proj. rura ochronna DVK110; L_{DVK110}=7,0m.

R_{12} - Proj. rura ochronna DVK110; L_{DVK110}=5,0m.



Inwestor:	**ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie** **ul. Morska 10; 75-950 Koszalin**
Biuro projektowe:	**3PROJEKTY Norbert Kundera** **ul. Królewiecka 21; 78-500 Drawsko Pom.**
Projekt zagospodarowania terenu w części rysunkowej został sporządzony na kopii mapy do celów projektowych zgodnej z oryginałem. Protokół weryfikacji nr GK.6640.108.2024_15080 z dnia 15-03-2024r.	

Projektował:	Data:	Podpis:
mgr inż. Norbert Kundera Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych ZAP/0088/POOE/06	kwiecień 2024r.	

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Budowa przyłącza elektroenergetycznego nn do przyłączenia przyczepy campingowej w m. Cieszyno dz. nr 55/1 gm. Złocieniec. Teren inwestycji, dz. nr: 20/14; 20/13; 112; 113; 114 obr. Cieszyno gm. Złocieniec	Nr umowy: ZN/17/5252MZI/2024/2303731/1 Nr zadania inwestycyjnego: OBI/52/2303731 Skala: 1:500 Nr rys.: E-01B